

株式会社 野村興産

H-9T 型 中規模無煙焼却炉
ダイオキシン類測定業務

報 告 書

2025 年 6 月

株式会社東洋電化テクノリサーチ

1. 排ガスダイオキシン類

(ng-TEQ/m³)

設置年月日 処理能力	基準値		結果	判定
	～H12. 1. 14	H12. 1. 15～		
4t/h 以上	1	0. 1	0. 71	適合
2t/h～4t/h 未満	5	1		
200kg/h 以上 2t/h 未満	10	5		

※当施設の基準値は で示す 5 ng-TEQ/m³に該当する。

適用法令：ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第 1, 附則別表第 2, 総理府
令第 67 号, 平成 11 年 12 月 27 日

2. 燃え殻・ばいじんダイオキシン類

(ng-TEQ/g)

種類	基準値	結果	評価
燃え殻	3	0. 17	適合
ばいじん	3	0. 34	適合

適用法令：ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第 7 条の 2 総理府令第 67 号, 平成 11 年
12 月 27 日

2025 年 6 月 23 日

結果報告書

株式会社野村興産 御中

分析の結果を下記のとおりご報告致します。

計量証明事業登録 愛媛県 第環 14 号 特定計量証明事業登録 愛媛県 第環 42 号 特定計量証明事業者 認定番号 N-0131-01 作業環境測定機関 登録番号 38-35 事業者: 三浦工業株式会社 愛媛県松山市堀江町 7 番地 事業所: 三浦環境科学研究所 愛媛県松山市北条辻 864 番地 (〒799-2430) 電話: 089-960-2350 ファクシミリ: 089-960-2351	報告書承認者 横田正伸 
---	---

試料情報

試料名 : 排ガス(H-9T 型)
依頼者名 : 株式会社 東洋電化テクニサーチ
依頼者住所 : 高知県高知市萩町二丁目 2 番 25 号
業務名 : ダイオキシン類測定業務
試料採取日時 : 2025 年 6 月 4 日 10:33 ~ 13:33
試料受付日 : 2025 年 6 月 9 日
試験終了日 : 2025 年 6 月 23 日
検体番号 : C56050403G
試料採取場所 : 株式会社野村興産 土佐市中間処理施設焼却炉(H-9T 型)
採取者 : 株式会社 東洋電化テクニサーチ
受付方法 : 持ち込み

分析方法

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」(平成 11 年 12 月 総理府令第 67 号)
「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 2 条第 1 項第 4 号の規定に基づき環境大臣が定める方法」
(平成 17 年 9 月 環境省告示第 92 号)第 3 の 1
「排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(機器分析法)」(平成 22 年 3 月
環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室)

結果

対象	結果	備考
ダイオキシン類 毒性等量(O ₂ 濃度換算値)	0.71 ng-TEQ/m ³ (0 °C, 101.32 kPa)	注 1)2)3)

注1) 性等価係数は WHO-TEF(2006)を用いた。

注2) 毒性等量は、定量下限未満の実測濃度を 0(ゼロ)として算出した値である。

注3) O₂濃度換算値は基準 O₂濃度 12%で換算した。(実測 O₂濃度:11.2%)(試料採取量 2.190 m³(0 °C, 101.32 kPa))

2025 年 6 月 23 日

結果報告書

株式会社野村興産 御中

分析の結果を下記のとおりご報告致します。

計量証明事業登録 愛媛県 第環 14 号
特定計量証明事業登録 愛媛県 第環 42 号
特定計量証明事業者 認定番号 N-0131-01
作業環境測定機関 登録番号 38-15

事業者: 三浦工業株式会社
愛媛県松山市堀江町 7 番地
事業所: 三浦環境科学研究所
愛媛県松山市北条辻 864 番地 (〒799-243)
電話: 089-960-2350 ファクシミリ: 089-960-2351

報告書承認者
横田正伸

試料情報

試料名 : 燃え殻(H-9T 型)
依頼者名 : 株式会社 東洋電化テクニサーチ
依頼者住所 : 高知県高知市萩町二丁目 2 番 25 号
業務名 : ダイオキシン類測定業務
試料採取日時 : 2025 年 6 月 5 日 8:30
試料受付日 : 2025 年 6 月 9 日
試験終了日 : 2025 年 6 月 23 日
検体番号 : C56050401H
試料採取場所 : 株式会社野村興産 土佐市中間処理施設焼却炉(H-9T 型)
採取者 : 株式会社 東洋電化テクニサーチ
受付方法 : 持ち込み

分析方法

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」(平成 11 年 12 月 総理府令第 67 号)
「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 2 条第 1 項第 4 号の規定に基づき環境大臣が定める方法」
(平成 17 年 9 月 環境省告示第 92 号)第 3 の 1
「排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(機器分析法)」(平成 22 年 3 月
環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室)

結果

対象	結果	備考
ダイオキシン類 毒性等量	0.17 ng-TEQ/g(乾重あたり)	注 1)2)

注1) 性等価係数は WHO-TEF(2006)を用いた。

注2) 毒性等量は、定量下限未満の実測濃度を 0(ゼロ)として算出した値である。

2025 年 6 月 23 日

結果報告書

株式会社野村興産 御中

分析の結果を下記のとおりご報告致します。

計量証明事業登録 愛媛県 第環 14 号 特定計量証明事業登録 愛媛県 第環 42 号 特定計量証明事業者 認定番号 N-0131-01 作業環境測定機関 登録番号 38-15 事業者: 三浦工業株式会社 愛媛県松山市堀江町 7 番地 事業所: 三浦環境科学研究所 愛媛県松山市北条辻 864 番地 (〒799-2430) 電話: 089-960-2350 ファクシミリ: 089-960-2351	報告書承認者 横田正他 
---	---

試料情報

試料名 : ばいじん(H-9T 型)
依頼者名 : 株式会社 東洋電化テクニサーチ
依頼者住所 : 高知県高知市萩町二丁目 2 番 25 号
業務名 : ダイオキシン類測定業務
試料採取日時 : 2025 年 6 月 5 日 8:20
試料受付日 : 2025 年 6 月 9 日
試験終了日 : 2025 年 6 月 23 日
検体番号 : C56050402H
試料採取場所 : 株式会社野村興産 土佐市中間処理施設焼却炉(H-9T 型)
採取者 : 株式会社 東洋電化テクニサーチ
受付方法 : 持ち込み

分析方法

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」(平成 11 年 12 月 総理府令第 67 号)
「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 2 条第 1 項第 4 号の規定に基づき環境大臣が定める方法」
(平成 17 年 9 月 環境省告示第 92 号)第 3 の 1
「排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(機器分析法)」(平成 22 年 3 月
環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室)

結果

対象	結果	備考
ダイオキシン類 毒性等量	0.34 ng-TEQ/g(乾重あたり)	注 1)2)

注1) 性等価係数は WHO-TEF(2006)を用いた。

注2) 毒性等量は、定量下限未満の実測濃度を 0(ゼロ)として算出した値である。